

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области, 620075, Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84,

тел (343) 346-12-08

(наименование территориального органа МЧС России)

(gu@mchs96.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел НД и ПР МО "город Екатеринбург" УНД и ПР
г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8, тел. 342-62-52

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(tond-ekaterinburg@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 438/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

"Средняя общеобразовательная школа №59"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора МО "город Екатеринбург" по пожарному надзору от «25» марта 2021г. №438, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «10» часов 00 мин «01» апреля 2021 г. по «12» ч 00 мин. «22» апреля 2021г. проведена проверка старшим инспектором отделения НД и ПР (по Чкаловскому району) ОНД и ПР МО "город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области капитаном внутренней службы Ходжибаевым Русланом И.ндусовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, прилегающей территории, здания и помещений МАОУ СОШ №59 расположенной по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Короткий, 7.

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с заместителем директора по АХЧ МАОУ СОШ №59 Ахматдинова А.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Система установки автоматической пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре в здании школы достигли предельного состояния срока службы.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54. ГОСТ Р 54101-2010 п. 5.1.7.	01.05.2022г.	
2.	В помещение столовой отсутствует 2-ой эвакуационный выход с пребыванием более 50 человек.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4;	01.05.2022г.	

		СП 1.13130.2020 СВОД ПРАВИЛ СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖОРНОЙ ЗАЩИТЫ Эвакуационные пути и выходы. Пункт 4.2.7.		
3.	В помещение хранения спортивного инвентаря отсутствует противопожарная дверь.	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СНиП 2.08.02-89*: СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Пункт 1.82.	01.05.2022г.	
4.	Люк ведущий на кровлю здания не соответствует нормам (0,6см*0,8см). (фактический размер 0,53см*0,54см).	ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с.46, ч.1, ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4; СП 118.13330.2012. Пункт 6.49.	01.05.2022г.	
5.	Руководитель организации допускает размещение горючих материалов(деревянные лыжи) и других предметов на путях эвакуации.	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Пункт (16 ж).	01.05.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Чкаловскому району)

ОНД и ПР МО "город Екатеринбург" УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области

Ходжибаев Руслан Ильдусович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«22» 04 2021 г.



С предписанием ознакомлен(а), копию для исполнения получил(а):

Заместитель директора по АХЧ МАОУ СОШ №59 Ахматдинова А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» 04 2021 г.

(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

<*> - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефоны доверия:

МЧС России (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447151

Владелец Варчак Дмитрий Николаевич

Действителен с 19.11.2024 по 19.11.2025