

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел
в Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-

mail:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ДИРЕКТОРУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 59
ТИХОНОВОЙ ИРИНЕ АРКАДЬЕВНЕ

620087, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
Короткий пер., 7

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 06.03.2018

№ 16/2018-231

При проведении проверки с 07.02.2018 по 07.03.2018
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 59

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 620087, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Короткий пер., 7

дата регистрации 19.07.1996

ИНН/ОГРН 6664041492 / 1026605764987

1. Средняя общеобразовательная школа №59(620087, г. Екатеринбург, Короткий пер., 7)

рассмотрении представленных документов: акта от 06.03.2018

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования санитарного законодательства к организации и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: в полном объеме осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний на территории учреждения и в помещениях образовательного учреждения: организовать проведение лабораторных испытаний в рамках производственного контроля за параметрами микроклимата, искусственной освещенности, параметров шума, за уровнем электромагнитных полей от ПЭВМ, аэроионного состава воздуха.	СП 1.1.1058-01	2.1.	05.09.2018
2.	Организовать контроль уровня шума на территории общеобразовательной организации. Результаты представить в виде протоколов лабораторных испытаний.	СанПиН 2.4.2.2821-10	3.12.	05.09.2018
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к расчетному количеству обучающихся в классах начальной школы (площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном		4.9.	05.09.2018

	процессе, из расчета: не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий).			
4.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений: обеспечить внутреннюю отделку в моечной столовой посуды на пищеблоке, на складе продуктов на пищеблоке, на потолке в спортивном зале в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств). Организовать замену кровли образовательного учреждения.		4.28.	05.09.2018
5.	Соблюдать требования санитарного законодательства к внутренней отделке помещений: устранить дефекты линолеумного покрытия пола в раздевалке при спортивном зале; устранить дефекты керамической плитки на полу в помещении моечной столовой посуды.		4.29.	05.09.2018
6.	Соблюдать требования к параметрам микроклимата, а именно в кабинетах № 306, 409, 209, 210, 211 относительную влажность воздуха довести до нормируемых величин (40-60%). Результаты представить в виде протоколов лабораторных испытаний.		6.4.	05.09.2018
7.	Заменить деревянные оконные рамы в образовательном учреждении, не позволяющие проводить проветривание в виду своего неудовлетворительного эксплуатационного использования.		6.10.	05.09.2018
8.	Соблюдать требования санитарного законодательства к искусственному освещению, а именно: в кабинете иностранного языка № 309, в кабинете географии № 310, в кабинете словесности оборудовать классные доски местным освещением - софитами.		7.2.6.	05.09.2018
9.	Соблюдать гигиенические требования к режиму образовательной деятельности, а именно: откорректировать расписание уроков с учетом проведения уроков по более трубным предметам для обучающихся 1 классов - на 2 уроке, для обучающихся 2-4 классов - на 2 - 3 уроках, для обучающихся 5-11 классов - на 2 - уроках.		10.8.	05.09.2018
10.	Соблюдать требования к составлению расписания уроков, а именно: обеспечить продолжительность перемен между уроками не менее 10 минут.		10.12.	05.09.2018
11.	Соблюдать требования к составлению расписания уроков, а именно: обеспечить перерыв между сменами продолжительностью не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания.		10.13.	05.09.2018
12.	Соблюдать требования к приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства "Део-хлор". Результаты представить в виде протоколов лабораторных испытаний.	СП 3.5.1378-03	3.4.	05.09.2018

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе в срок до 05.09.2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 59

1. Информацию по устранению выявленных замечаний. План по приведению учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Личные медицинские книжки сотрудников и прививочные сертификаты.
3. Документы, подтверждающие соответствие параметров микроклимата, искусственной освещенности, параметров шума, за уровнем электромагнитных полей от ПЭВМ, аэроионного состава воздуха нормируемым значениям.
4. Расписание уроков.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица. Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МАОУ СОШ № 59, директора МАОУ СОШ № 59 Тихонову И.А.

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском
районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

Зубарева Анастасия Викторовна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

6.03.2019

дата

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 628506515016902569792391934856447641823023447151

Владелец Варчак Дмитрий Николаевич

Действителен с 19.11.2024 по 19.11.2025